ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ПО КАЧЕСТВУ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ,
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ И ЭКОЛОГИИ
ООО «ИЛКППЭ»

248025, г .Калуга, ул. Кирпичный завод МПС, 15
бухгалтерия: 8(910) 511-55-09, лаборатория: 8(910) 910-67-88 e-mail: ilkppe@mail.ru
Сайт:www.ilkppe.ru VK: https://vk.com/ilkppeklg

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 56э

УТВЕРЖДАЮ:

«15» июня 2023 г.
Генеральный директор ООО «ИЛКППЭ»

_____М.Е. Березин
М.П.

г. Калуга от «15» июня 2023 г.

1. Наименование пробы (образца): *Вода из колодца.*
2. Заказчик (заявитель): *ИП Филюшкин И.В.*
3. Адрес заказчика: *г.Калуга, ул. Тепличная, дом 3, кв.58*
4. Отбор образцов произведён: *заказчиком*
5. Дата и время отбора пробы (образца): *07.06.2023г.*
6. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: *07.06.2023г..*
7. Объект, где производился отбор пробы (образца): *колодцы по адресу:*
   Проба №1 – Калужская область, г. Калуга, д. Желыбино, д. 35;
   Проба №2– Калужская область, г. Калуга, д. Желыбино, д.49;
   Проба №3 – Калужская область, г. Калуга, д.Рождествено, д. 34;
   Проба №4 – Калужская область, г. Калуга, д. Рождествено, д. 67;
   Проба №5 – Калужская область, г. Калуга, д. Воровая, д. 68;
   Проба №6 – Калужская область, г. Калуга, д. Крутицы, д. 26;
   Проба №7 – Калужская область, г. Калуга, д. Бабенки, д. 12;
   Проба №8 – Калужская область, г. Калуга, д. Крутицы, (напротив клуба);
   Проба №9 – Калужская область, г. Калуга, с.Муратовка ул. Садовая, д. 13;
   Проба №10 – Калужская область, г. Калуга, с. Муратовка, ул. Энергетиков, д. 6;
   Проба №11 – Калужская область, г. Калуга, ст. Т. Пустынь, ул. Совхозная, д. 18;
   Проба №12 – Калужская область, г. Калуга, ст. Т. Пустынь, ул. Западная, д. 1а;
   Проба №13 – Калужская область, г. Калуга, ст. Т. Пустынь, ул. Рабочая, д. 28;
   Проба №14 – Калужская область, г. Калуга, ст. Т. Пустынь, ул. Западная, д. 4а;
   Проба №15 – Калужская область, г. Калуга, п. Мирный, ул. Гагарина, д. 19;
   Проба №16 – Калужская область, г. Калуга, п. Мирный, ул. Гагарина, д. 40;
   Проба №17 – Калужская область, г. Калуга, с. Рябинки, д. 26;
   Проба №18 – Калужская область, г. Калуга, с. Рябинки, д. 40;
   Проба №19 – Калужская область, г. Калуга, с. Рябинки, д. 16;
   Проба №20 – Калужская область, г. Калуга, с. Зеленый, д. 14.
8. Цель испытаний: *Контроль на соответствие* СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
9. Условия доставки: *автомобиль, сумка-холодильник (температура (4±2) град.С)*
10. Срок проведения испытаний: с *07.06.2023* по *15.06.2023*

11. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Физико-химические испытания

№ п/п	Место отбора	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив (не более)	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1	Проба №1	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	1,6±0,3	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213
		Водородный показатель	7,4±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121
		Жесткость	5,1±0,7	7-10	^{0}Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	25,1±2,5	45	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	0	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.1018
		Перманганатная окисляемость	0,79±0,16	не более 7	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
2	Проба №2	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213
		Водородный показатель	7,4±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121
		Жесткость	5,0±0,7	7-10	^{0}Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	25,3±2,5	45	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	2	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.1018
		Перманганатная окисляемость	0,84±0,17	не более 7	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
3	Проба №3	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213
		Водородный показатель	7,4±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121
		Жесткость	4,6±0,7	7-10	^{0}Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	25,1±2,5	45	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	1	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.1018
		Перманганатная окисляемость	0,89±0,18	не более 7	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
4	Проба №4	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	1,7±0,3	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213
		Водородный показатель	6,6±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121
		Жесткость	3,7±0,6	7-10	^{0}Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	12,6±1,3	45	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	13	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.1018
		Перманганатная окисляемость	1,5±0,15	не более 7	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные	не	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018

		колиформные бактерии	обнаружено			
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
5	Проба №5	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213
		Водородный показатель	7,4±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121
		Жесткость	4,9±0,7	7-10	^{0}Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	25,2±2,5	45	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	79	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.1018
		Перманганатная окисляемость	0,94±0,19 0,93±0,19	не более 7	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
6	Проба №6	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213
		Водородный показатель	6,6±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121
		Жесткость	3,7±0,6	7-10	^{0}Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	12,4±1,2	45	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	24	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.1018
		Перманганатная окисляемость	1,2±0,12	не более 7	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
7	Проба №7	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213
		Водородный показатель	7,4±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121
		Жесткость	4,6±0,7	7-10	^{0}Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	25,5±2,5	45	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	96	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.1018
		Перманганатная окисляемость	0,96±0,19	не более 7	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
8	Проба №8	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213
		Водородный показатель	7,4±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121
		Жесткость	4,6±0,7	7-10	^{0}Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	25,5±2,6	45	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	24	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.1018
		Перманганатная окисляемость	0,87±0,17	не более 7	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
9	Проба №9	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	1,4±0,2	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213
		Водородный показатель	7,4±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121

		Жесткость	4,5±0,7	7-10	^{0}Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	25,2±2,5	45	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	34	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.1018
		Перманганатная окисляемость	1,0±0,1	не более 7	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
10	Проба №10	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213
		Водородный показатель	7,4±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121
		Жесткость	2,5±0,4	7-10	^{0}Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	1,41±0,25	45	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	8	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.1018
		Перманганатная окисляемость	0,83±0,17	не более 7	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
11	Проба №11	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213
		Водородный показатель	7,4±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121
		Жесткость	2,6±0,4	7-10	^{0}Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	1,09±0,20	45	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	16	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.1018
		Перманганатная окисляемость	0,97±0,19	не более 7	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
12	Проба №12	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213
		Водородный показатель	8,0 ±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121
		Жесткость	2,2±0,3	7-10	^{0}Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	2,98±0,54	45	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	15	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.1018
		Перманганатная окисляемость	0,88±0,18	не более 7	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
13	Проба №13	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213
		Водородный показатель	7,4±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121
		Жесткость	4,5±0,7	7-10	^{0}Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	21,0±2,5	45	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	20	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.1018
		Перманганатная окисляемость	0,79±0,16	не более 7	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164

		Привкус	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
14	Проба №14	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213
		Водородный показатель	7,5±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121
		Жесткость	2,9±0,4	7-10	^{0}Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	26,4±3,2	45	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	24	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.1018
		Перманганатная окисляемость	0,98±0,20	не более 7	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
15	Проба №15	Цветность	22,8±4,6	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	5,2±1,0	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213
		Водородный показатель	6,8±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121
		Жесткость	2,7±0,4	7-10	^{0}Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	3,47±0,42	45	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	1	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.1018
		Перманганатная окисляемость	0,77±0,15	не более 7	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
16	Проба №16	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213
		Водородный показатель	7,4±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121
		Жесткость	4,6±0,7	7-10	^{0}Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	25,8±2,6	45	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	71	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.1018
		Перманганатная окисляемость	0,86±0,17	не более 7	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
17	Проба №17	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213
		Водородный показатель	7,5±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121
		Жесткость	2,9±0,4	7-10	^{0}Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	26,4±3,2	45	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	24	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.1018
		Перманганатная окисляемость	1,2±0,12	не более 7	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
18	Проба №18	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868

		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213
		Водородный показатель	7,5±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121
		Жесткость	2,4±0,4	7-10	^{0}Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	1,14±0,21	45	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	34	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.1018
		Перманганатная окисляемость	1,05±0,11	не более 7	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
19	Проба №19	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213
		Водородный показатель	7,4±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121
		Жесткость	4,7±0,7	7-10	^{0}Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	22,6±2,7	45	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	10	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.1018
		Перманганатная окисляемость	1,1±0,11	не более 7	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
20	Проба №20	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213
		Водородный показатель	7,5±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121
		Жесткость	2,4±0,4	7-10	^{0}Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	1,42±0,26	45	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	7	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.1018
		Перманганатная окисляемость	0,96±0,19	не более 7	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018

*не включено в область аккредитации

Лицо, ответственное за оформление данного протокола _____ Макарова Н.И. менеджер по работе с клиентами

Результаты испытаний распространяются только на представленные образцы.

Запрещено частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ООО «ИЛКППЭ».

Настоящий протокол не является сертификатом качества продукции.