ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ПО КАЧЕСТВУ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ,
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ И ЭКОЛОГИИ
ООО «ИЛКППЭ»

248025, г .Калуга, ул. Кирпичный завод МПС, 15
бухгалтерия: 8(910) 511-55-09, лаборатория: 8(910) 910-67-88 e-mail: ilkppe@mail.ru
Сайт:www.ilkppe.ru VK: https://vk.com/ilkppeklg

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 109э

УТВЕРЖДАЮ:

«04» июля 2022 г.
Генеральный директор ООО «ИЛКППЭ»

_____ М.Е. Березин
М.П.

г. Калуга от «04» июля 2022 г.

1. Наименование пробы (образца): *Вода из колодца.*
2. Заказчик (заявитель): *ИП Филюшкина*
3. Адрес заказчика: *г.Калуга, ул. Тепличная, дом 3, кв.58*
4. Отбор образцов произведён: *заказчиком*
5. Дата и время отбора пробы (образца): *07.06.2022г.*
6. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: *07.06.2022г.*
7. Объект, где производился отбор пробы (образца): *колодцы по адресу:*
   Проба №5 – с. Колюпановская подстанция;
   Проба №6 – с. Приокское лесничество,д. 4;
   Проба №7 – д. Георгиевская, д. 23;
   Проба №9 – д. Животинки, д. 47;
   Проба №10 – д. Животинки, д. 37;
   Проба №11 – д. Пучково, ул. Центральная, д. 11;
   Проба №12 – д. Пучково, ул. Центральная, д. 68;
   Проба №13 – с. Некрасово, пер. Широкий, д. 9;
   Проба №14 – с. Некрасово, ул. Широкая, д. 21;
   Проба №15 – с. Некрасово, ул. Набережная, д. 25;
   Проба №16 – с. Некрасово, ул. Широкая, д. 33;
   Проба №17 – с. Некрасово,ул. Набережная, д. 9;
   Проба №18 – д. Желыбино, д. 19;
   Проба №19 – д. Желыбино, д. 57;
   Проба №20 – д. Желыбино, д. 35;
   Проба №21 – д. Желыбино, д. 49;
   Проба №22 – с. Шахты, д. 1;
   Проба №23 – д. Рождествено, д. 34;
   Проба №24 – д. Рождествено, д. 67;
   Проба №25 – д. Рождествено, д. 18
8. Цель испытаний: *Контроль на соответствие* СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
9. Условия доставки: *автомобиль, сумка-холодильник (температура (4±2) град.С)*
10. Срок проведения испытаний: с *07.06.2022* по *01.07.2022*

11. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Физико-химические испытания

№ п/п	Место отбора	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив (не более)	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1	Проба №5	Цветность	менее 5	не более 30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213
		Водородный показатель	7,5 ±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121
		Жесткость	4,2±0,6	не более 10	мг-экв/дм^3	ГОСТ 31954
		Нитраты	0,15±0,03	не более 45	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	8	не более 100	КОЕ/1 мл	МУК 4.2.1018
		Перманганатная окисляемость	0,94±0,19	не более 7	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	2	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
2	Проба №6	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213
		Водородный показатель	7,4±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121
		Жесткость	4,5±0,7	7-10	^{0}Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	24,9±2,5	45	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	23	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.1018
		Перманганатная окисляемость	0,87±0,17	не более 7	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
3	Проба №7	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213
		Водородный показатель	7,4±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121
		Жесткость	4,6±0,7	7-10	^{0}Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	25,5±2,5	45	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	96	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.1018
		Перманганатная окисляемость	0,89±0,18	не более 7	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	2	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
4	Проба №9	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213
		Водородный показатель	7,4±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121
		Жесткость	4,4±0,7	7-10	^{0}Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	25,3±2,5	45	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	12	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.1018
		Перманганатная окисляемость	0,96±0,19	не более 7	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные	не	не	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018

		колиформные бактерии	обнаружено	допускается		
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
5	Проба №10	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213
		Водородный показатель	7,4±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121
		Жесткость	4,6±0,7	7-10	^{0}Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	25,1±2,5	45	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	1	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.1018
		Перманганатная окисляемость	1,0±0,1	не более 7	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
6	Проба №11	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213
		Водородный показатель	7,4±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121
		Жесткость	4,6±0,7	7-10	^{0}Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	25,5±2,6	45	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	24	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.1018
		Перманганатная окисляемость	0,93±0,19	не более 7	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
7	Проба №12	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	1,4±0,2	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213
		Водородный показатель	7,4±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121
		Жесткость	4,5±0,7	7-10	^{0}Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	25,2±2,5	45	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	34	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.1018
		Перманганатная окисляемость	0,79±0,16	не более 7	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
8	Проба №13	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213
		Водородный показатель	7,4±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121
		Жесткость	4,9±0,7	7-10	^{0}Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	25,2±2,5	45	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	79	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.1018
		Перманганатная окисляемость	0,84±0,17	не более 7	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
9	Проба №14	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	1,6±0,3	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213
		Водородный показатель	7,4±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121
		Жесткость	5,1±0,7	7-10	^{0}Ж	ГОСТ 31954

		Нитраты	25,1±2,5	45	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	0	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.1018
		Перманганатная окисляемость	1,2±0,12	не более 7	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
10	Проба №15	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213
		Водородный показатель	7,5±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121
		Жесткость	4,9±0,7	7-10	^{0}Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	25,3±0,7	45	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	17	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.1018
		Перманганатная окисляемость	1,1±0,11	не более 7	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
11	Проба №16	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213
		Водородный показатель	7,4±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121
		Жесткость	5,0±0,7	7-10	^{0}Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	25,3±2,5	45	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	2	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.1018
		Перманганатная окисляемость	0,86±0,17	не более 7	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
12	Проба №17	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213
		Водородный показатель	6,6±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121
		Жесткость	3,7±0,6	7-10	^{0}Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	12,4±1,2	45	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	24	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.1018
		Перманганатная окисляемость	1,5±0,15	не более 7	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
13	Проба №18	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	1,7±0,3	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213
		Водородный показатель	6,6±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121
		Жесткость	3,7±0,6	7-10	^{0}Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	12,6±1,3	45	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	13	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.1018
		Перманганатная окисляемость	0,88±0,18	не более 7	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные	не	не	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018

		колиформные бактерии	обнаружено	допускается		
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
14	Проба №19	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	1,2±0,2	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213
		Водородный показатель	6,6±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121
		Жесткость	3,7±0,6	7-10	^{0}Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	12,5±1,3	45	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	28	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.1018
		Перманганатная окисляемость	1,2±0,12	не более 7	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	2	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
15	Проба №20	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213
		Водородный показатель	7,4±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121
		Жесткость	4,6±0,7	7-10	^{0}Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	25,5±2,5	45	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	96	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.1018
		Перманганатная окисляемость	1,05±0,11	не более 7	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	2	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
16	Проба №21	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213
		Водородный показатель	7,4±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121
		Жесткость	4,9±0,7	7-10	^{0}Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	25,2±2,5	45	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	79	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.1018
		Перманганатная окисляемость	0,97±0,19	не более 7	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
17	Проба №22	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	1,7±0,3	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213
		Водородный показатель	6,6±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121
		Жесткость	3,7±0,6	7-10	^{0}Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	12,6±1,3	45	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	13	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.1018
		Перманганатная окисляемость	0,77±0,15	не более 7	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
18	Проба №23	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213
		Водородный показатель	7,4±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121
		Жесткость	4,5±0,7	7-10	^{0}Ж	ГОСТ 31954

		Нитраты	24,9±2,5	45	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	23	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.1018
		Перманганатная окисляемость	0,83±0,17	не более 7	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
19	Проба №24	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213
		Водородный показатель	6,6±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121
		Жесткость	3,7±0,6	7-10	^{0}Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	12,4±1,2	45	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	24	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.1018
		Перманганатная окисляемость	0,96±0,19	не более 7	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
20	Проба №25	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213
		Водородный показатель	7,4±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121
		Жесткость	4,6±0,7	7-10	^{0}Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	25,1±2,5	45	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	1	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.1018
		Перманганатная окисляемость	0,98±0,20	не более 7	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018

*не включено в область аккредитации

Лицо, ответственное за оформление данного протокола _____ Макарова Н.И. менеджер по работе с клиентами

Результаты испытаний распространяются только на представленные образцы.

Запрещено частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ООО «ИЛКППЭ».

Настоящий протокол не является сертификатом качества продукции.

РАСПИСКА

Оформленный (ые) протокол(ы) испытаний № _____
получен(ы), к оформлению и содержанию претензий нет.

Заказчик/представитель заказчика:

_____/_____/ _____2022г.
(подпись) *(расшифровка подписи)* *(дата)*